

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 647)

20 ज्येष्ठ 1937 (श0) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

28 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(औ0)—17—02/2010/959—श्री शाहनवाज खॉ, आई0 डी0—1946, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दाउदनगर के विरूद्ध पटना मुख्य नहर के कि0 मी0 46.00 से कि0 मी0 48.00 के बीच बेलसार लॉक नं0—5 के अपस्ट्रीम में संरचना के निर्माण कार्य से संबंधित निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक—1233 दिनांक 30.09.2011 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम—17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई:—

- 1. प्राक्कलन के प्रावधानानुसार 100 ए० ब्रीक का प्रयोग न कर घटिया स्तर का ईंट प्रयोग किया है जिसके लिए आप दोषी हैं।
- 2. प्राक्कलन के प्रावधानुसार संरचना के कैपिंग कार्य में कंक्रीट ढलाई में सिमेन्ट, बालू एवं चिप्स का आयतनिक अनुपात 1:2:4 के बदले प्रयोगशालाा जॉच में 1:3.5:4 पाया गया जिसके लिए आप दोषी पाए गए।
- 3. संरचना के प्लास्टर कार्य में सिमेन्ट, बालू का आयतिनक अनुपात 1:8.7 पाया गया जबिक स्वीकृत प्राक्कलन के प्रावधानानुसार सिमेन्ट बालू का आयतिनक अनुपात 1:4 होना चाहिए जिसके लिए आप दोषी पाए गए।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरान्त उक्त मामले की विभागीय उड़नदस्ता दल से पुर्नजांच कराई गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में भी पटना मुख्य नहर के बेलसार लॉक नं0-5 के संरचना निर्माण कार्य में किसी प्रकारी की अनियमितता नहीं पायी गई।

अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री शाहनवाज खॉ, आई0 डी0—1946, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दाउदनगर को उक्त मामले में आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में श्री शाहनवाज खॉ, आई0 डी0—1946, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दाउदनगर को आरोप मुक्त करते हुए संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द झा, सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 647-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in